



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo : PR RAZDELILCI

**1. Meno a adresa výrobcu:**

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , [info@herz.si](mailto:info@herz.si)

**2. Identifikácia typu produktu a katalógové číslo na identifikáciu produktu:**

Razdelilci :PR 2512 – PR 2515, PR 3212 – PR 3215, - obj.č. 1 4501 11 - 14, 1 4501 30 - 33  
Hidravlična kretnica: PK 2530, PK3230 - obj. č. 1 4513 53, 1 4512 54

**3. Účel použitia:**

Používa sa ako súčasť systému skupín čerpadiel, kde je potrebné rozdeliť dodávku na niekoľko spotrebiteľov

**4. Certifikačný orgán:**

**Certifikačný orgán Inštitút pre testovanie kvality d.o.o. vykonal certifikáciu výrobku podľa systému 1, ktorý zahŕňa vydanie osvedčenia o stálosti parametrov na základe stanovenia typu výrobku, počiatočnú kontrolu výrobného závodu a vnútropodnikovú kontrolu výroby a priebežnú kontrolu v súlade s HRN EN 1074-1 ;2002.**

Vydané číslo certifikátu : S 51330/2 , platné do 8/7/2024

**5. Definované vlastnosti:**

Základné vlastnosti	Materiál / výkon	Použité technické normy
Telo	Oceľ s práškovým náterom (čierna)	EN 1561
Pripojenia	Liatina EN-GJMW-40-5	
Ploché tesnenie	EPDM	
Izolácia	EPP	
Max. pracovný tlak	4 bar	
Trvalé teplotné zaťaženie	110°C	

**7. Vlastnosti produktov vyššie uvedených zodpovedajú uvedeným vlastnostiam. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EU) št. 305/2011 je výlučnou zodpovednosťou výrobcu uvedeného vyššie.**

Šmartno pri Litiji, 18.1.2021



Razvojna služba  
Valentin Kodrič



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: PR RAZDELILCI

**1. Ime in naslov proizvajalca:**

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , [info@herz.si](mailto:info@herz.si)

**2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:**

Razdelilci :PR 2512 – PR 2515, PR 3212 – PR 3215,  
Hidravlična kretnica: PK 2530, PK3230

**3. Predvidena uporaba:**

Uporablja se kot del sistema črpalčnih grup kjer potrebujemo deljenje dovoda na več porabnikov.

**4. Certifikacijski organ:**

Certifikacijski organ Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. je po sistemu 1 opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora skladno s standardom HRN EN 1074-1;2002.

Številka izdanega certifikata : S 51330/2 , veljavno do 8/7/2024

**5. Definirane lastnosti:**

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
ohišje	Prašno barvano jeklo (črno)	EN 1561
Priključki	Lito železo EN-GJMW-40-5	
Ravno tesnenje	EPDM	
Izolacija	EPP	
Maksimalni tlak	4 bar	
Maksimalna delovna temperatura	110°C	

**7. Lastnosti proizvodov,** navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 18.1.2021



Razvojna služba  
Valentin Kodrič