



Autorizovaná osoba číslo SK06

VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179, Poštový priečinok 59, 949 05 NITRA 5
IČO: 34 102 230, Tel: 00421-37-6501 111, Fax: 00421-37-6513 495



CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV

SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK06 – ZSV – 0215

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na **stavebný výrobok**

**Viacvrstvé tlakové rúry PE-RT/Al/PE-RT – typ HAKATHEN®
φ (10 až 75) mm**

určený na inštalácie tlakových rozvodov studenej pitnej vody do 1,0 MPa, teplej úžitkovej vody do teploty 70 °C, podlahových vykurovacích systémov do najvyššej prevádzkovej teploty 65 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 0,6 MPa a systémov ústredného vykurovania do najvyššej prevádzkovej teploty 95 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,0 MPa.

Opis výrobku a posudzované parametre, ktorých nemennosť sa overovala sú uvedené na 2. strane certifikátu.

Uvedený na trh výrobcom

HAKA GERODUR AG, Mooswiesstraße 67, CH – 9201 Gossau, Švajčiarsko Kód OSN: 756

a vyrábaný vo výrobníach

rúry: **HAKA GERODUR AG, Mooswiesstraße 67, CH–9201 Gossau, Švajčiarsko**

GERODUR MPM, Kunststoffverarbeitung GmbH&Co.KG, Andreas-Schubert-Straße 6, D–1844 Neustadt in Sachsen, Nemecko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK technické posúdenie č. TP06/0010/VÚSAPL/2016

vydané dňa 29. 09. 2016 VÚSAPL, a. s., Nitra, autorizovanou osobou na technické posudzovanie TP06

podľa systému posudzovania parametrov I+ pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené, a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie


nemennosti parametrov stavebného výrobku

Tento certifikát je vystavený na základe Správy o certifikácii č. C06/16/0002/3402/CE zo dňa 04. 10. 2016.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 04. 10. 2016 ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Nitre, dňa 04. 10. 2016




Ing. Katarína Andočová
vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK06


Doplňujúce údaje:

Podstatné vlastnosti výrobku, ktoré sa posudzovali a ktorých nemennosť sa overovala:

vplyv na kvalitu pitnej vody, rozmery a tolerancie, minimálna hrúbka kovovej vrstvy rúr, dlhodobá hydrostatická pevnosť materiálu rúr, dlhodobá tlaková pevnosť rúr, tepelná odolnosť vnútornej vrstvy M-rúr, odolnosť rúr proti rozvrstvovaniu – súdržnosť vrstiev, priepustnosť kyslíka, vzhľad a vyhotovenie rúr, označovanie rúr, funkčné požiadavky rúr a spojov.

V Nitre, dňa 04. 10. 2016




Ing. Katarína Andočová
vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK06