

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	CitrinSolar GmbH Böhmerwaldstr. 32 85368 Moosburg
Herstellwerk	Moosburg
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	CS 250
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 28.00 (2015-12)
Konformitätszeichen	 
Registernummer	011-7S1826 F
Gültig bis	2022-01-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat 011-7S1826 F von 2017-01-26

Technische Angaben Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2012-01-26

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtungen betrieben werden.

- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle** ASiC Austria Solar
Innovation Center
Roseggerstraße 12
4600 Wels
ÖSTERREICH

Prüfbericht(e) Nr. P-201109003 von 2012-01-26
Nr. P-201109003-K1 von 2012-04-13

