

## **WERKSCHESCHENIGUNG 2.1 nach EN 10204**

Die HERZ – Übergabestation PRESSBURG 1402033, 1402035, 1402034, 1402036 ist ein fest installiertes Gerät zur Warmwasser-aufbereitung. Im Gegensatz zu Warmwasserspeichern, die Wasser vor Gebrauch erhitzen und speichern, nimmt die Übergabestation erst dann ihre Tätigkeit auf, wenn das Warmwasser benötigt wird. Die Herz – Übergabestation PRESSBURG sichert konstante Wassertemperatur und –menge, auch bei unterschiedlicher Entnahme, oder mehreren Zapfintervallen.

### ***Hauptkomponenten:***

1400860 PTC mit Vorrang  
1920103 Herz – Rücklauftemperaturbegrenzer  
1411172-180 Herz – Schmutzfänger mit Überwurfmutter  
1942128-190 Herz – Thermostat  
1400811-210 Wärmetauscher  
1400281-191 Herz – Differenzdruckregler, Fix-TS  
1624820-180 Anschlussbogen mit Entlüftung  
1770823 Thermomotor  
1851131-182 Entlüftung  
1 402097 Konsole mit Kugelhähnen  
Fühler vom Temperaturregler

### ***Masse/Technische Daten:***

Einbaumasse und techn. Daten laut Normblatt.

### ***Überwachung/Prüfungen:***

Die Fertigungskontrolle der Produkte erfolgt entsprechend den Vorgaben des gemäß EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

HERZ Armaturen Ges.m.H.  
Richard Strauss-Straße 22  
A-1230 Wien

17.02.2015



Qualitätsleitung  
Ing. Wolfgang Rauch



## Osvečenie výrobcu

## 2.1 nach EN 10204

Bytová stanica PRESBURG 1402033, 1402035, 1402034, 1402036 je pevne zabudované zariadenie na prípravu teplej pitnej vody. Na rozdiel od zásobníkov teplej pitnej vody, ktoré vodu pre potrebu ohrievajú a skladujú, je bytová stanica v činnosti len v čase, ak je potreba teplej pitnej vody.

Bytová stanica PRESBURG s prednostným ohrevom zaručuje konštantnú teplotu teplej pitnej vody a jej množstva aj pri rozdielnych odberoch alebo viacerých odberných miest.

### Hlavné komponenty:

- 1400860 - Regulátor tlaku a teploty s prednostným ohrevom
  - 1920103 - Obmedzovač teploty vratnej vykurovacej vody
  - 1411172-180 - Filtre
  - 1942128-190 - Termostatický ventil v bypasse
  - 1400811-210 - Výmenník tepla
  - 1400281-191 - Regulátor tlakovej diferencie s integrovaným zónovým ventilom
  - 1624820-180 - Pripojenie s odvzdušením
  - 1770823 - Termomotor
  - 1851131-182 - Odvzdušnenie
  - 1 402097 - Predmontovaná sada s gu ovými kohútmi
- Sníma e teploty

### Skúška:

Každá dodaná bytová stanica je kontrolovaná na tesnosť a následne opatrená typovým štítkom so sériovým číslom.

Rôzne:

Technické údaje a funkcie bytovej stanice, technické vyhotovenia a rozličné podmienky použitia sa nachádzajú v aktuálnych technických podkladoch a cenníkoch.

Výstupná kontrola produktov sa realizuje na základe príslušných údajov v zmysle EN ISO 9001:2008 Certifikát systému kvality.

17.02.2015

HERZ Armaturen Ges.m.b.H  
Richard Strauss-Straße 22  
A-1232 Wien



Ing. Wolfgang Rauch  
Leiter Qualitätssicherung