



OSVED ENIE O ZHODE, as 2.1.

Pod a EN 10204

Regulátor tlakovej diferencie **F4007** je ur ený pre systémy vykurovania a chladenia. Požadovaná hodnota tlakovej diferencie je plynule nastaviteľná pod a vyhotovenia regulátora v rozsahu 10 až 40 kPa, alebo 20 až 80 kPa, prípadne 50 až 150 kPa.

MATERIÁL:

Teleso (horná as , spodná as): liatina GJL 250 pod a EN 1561
Pružina: EN 10270-1-SH
Membránové tesnenie: EPDM

KONTROLA:

Každý ventil je pri výstupnej kontrole testovaný na tesnosť a je ozna ený zna kou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. prevádzková teplota: 110°C
Min. prevádzková teplota: 2°C
Max. prevádzkový tlak: 16 bar
Max. diferen ný tlak na tele ventilu: 4 bar

Kvalita plniaceho média musí zodpoveda ÖNORM H 5195 resp. VDI smernici 2035. alšie technické parametre v zmysle platného technického podkladu.

Kontrola výrobkov po as výroby (materiálové, rozmerové a funk né testy) je po as výroby vykonávaná v súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2008

Viede , 8.6.2018

HERZ Armaturen Ges.m.b.H



Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager