

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji

Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , [info@herz.si](mailto:info@herz.si)

Vydanie vyhlásenia podľa ustanovení § 5 a 6 zákona o stavebných výrobkoch

Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 82/13 – ZGPro-1 a so zmysluplným uplatnením článku 6. Nariadenie (EÚ) 305/2011 o stavebných výrobkoch - CPR:R:

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

číslo: FV-RTF

- Meno a adresa výrobcu: HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji**
- Identifikácia typu produktu a katalógové číslo na identifikáciu produktu:**  
Filter a filter s membránovým redukčným ventilom 2 3010 0X - FV 692-694, 2 3011 0X - RTF 692-694  
  
**Účel použitia:** Regulátor tlaku sa používa ako regulátor tlaku vo vodovodných a iných inštaláciách, kde sa nevyskytujú agresívne a výbušné médiá. Regulátor je vhodný pre priamy kontakt s pitnou vodou.
- Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov podľa prílohy 5 CPR: AVCP 1++**
- Pre vyhlásenie o vlastnostiach**, na ktoré sa nevzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia, na základe ustanovenia článku 39 nariadenia o pitnej vode, Vestník Ú. 61/2023, platná národná technická špecifikácia: Odporúčania na posúdenie vhodnosti materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou a sú súčasťou vodovodnej siete a vnútorného vodovodu (P-MPPV), vydanie z júna 2021
- Pre ventily pitnej vody** Stavebný inštitút Slovinska, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, číslo akreditácie CP-002, vydal Osvedčenie o vhodnosti pre styk s pitnou vodou podľa systému 1+ a potvrdil, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania bola pozorovaná nemennosť vlastností a vlastností výrobkov popísaných v P MPPV, vydanie z júna 2021 a že výrobky spĺňajú všetky predpísané požiadavky na styk s pitnou vodou.o.  
  
**Certifikát č. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 bol prvýkrát vydaný dňa 18.01.2018 a je platný do 11.1.2027.**
- Ostatné definované vlastnosti** v tabuľke nižšie nepodliehajú certifikátu pitnej vody vydanému ZAG a nevzťahujú sa na ne body 4-6..

Oblasť	Vlastnosť	Použitá technická norma
Teleso	CW725R	SIST EN 12420:2014
Sítka mriežkované	Nerezová oceľ	SIST EN 12164:2016
Maximálny tlak	16 bar	ISO 228-1:2000
Maximálna teplota	40°C	EN 1567:2000
		DIN 1988

- Vlastnosti produktov** uvedených vyššie sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Pre vystavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach je v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch a s primeranou aplikáciou nariadenia (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023



HERZ  
Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.  
1275 ŠMARTNO PRI LITIJU  
GRMAŠKA CESTA 3 15

Razvojna služba  
Valentin Kodrič

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih,

Uradni list RS, št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: FV-RTF

1. **Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji

2. **Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:**

FV 692-694, RTF 692-694

**Predvidena uporaba:** Regulator tlaka se uporablja kot regulator tlaka v vodovodnih in drugih inštalacijah, kjer niso prisotni agresivni in eksplozijski mediji.

Regulator je ustrezen za direkten stik s pitno vodo.

3. **Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+

4. **Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021

5. **Za ventile za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.

**Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.**

6. **Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CW725R	SIST EN 12420:2014
sito mrežasto	Nerjaveče jeklo	SIST EN 12164:2016
Maksimalni tlak	16 bar	ISO 228-1:2000
Maksimalna temperatura	40°C	EN 1567:2000
		DIN 1988

7. **Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023